

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности по Чулымскому району УНД ГУ МЧС России по Новоси-
бирской области**
(наименование органа государственного надзора)

**НСО г. Чулым ул. Советская, 37, тел. 8(38350) 21-309, E-mail:
pch76gpn@ugps.nsk.sibrc.mchs.ru**

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 33/1/11

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МКОУ Воздвиженская СОШ в лице директора СОШ Костырко Людмилы Витальевны
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по
пожарному надзору Пузикова С.А. ОНД по Чулымскому району № 33
(наименование органа ГПН)

от « 25 » апреля 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 06 » мая 2013 г. по 17 ч 00 мин. « 04 » июня 2013 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Чулымского района Новосибирской области по пожарному надзору
Калитвянская Юлия Николаевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ Воздвиженская СОШ – НСО, Чулымский район, с. Воздвиженка, ул. Школьная, 2, ул. Цен-
тральная, 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор – Костырко Людмила Витальевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Здание школы				
1	Установить двери эвакуационного выхода открывающиеся не по направлению выхода из здания (2-ой этаж)	ППР в РФ п.34	01.08.2013	
2	В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, установить защитную конструкцию от механического повреждения извещателя (спортивный зал)	ППР в РФ п. 61 СП 5.13130.2009 п. 13.3.13	01.08.2013	
3	Провести замену корпуса розетки (спортивный зал)	ППР в РФ п. 42 п.п б	01.08.2013	
4	Разблокировать двери эвакуационного выхода. (спортивный зал)	ППР в РФ п. 36 п.п. б	01.08.2013	
Здание детского сада				
5	Установить двери эвакуационного выхода открывающиеся по направлению выхода из здания (спальное помещение младшей группы)	ППР в РФ п.34	01.08.2013	
6	Установить двери эвакуационного выхода открывающиеся по направлению выхода из здания (1-ый этаж здания)	ППР в РФ п.34	01.08.2013	
7	Установить двери эвакуационного выхода открываются по направлению выхода из здания	ППР в РФ п.34	01.08.2013	

	(игровое помещение)			
8	Установить двери эвакуационного выхода открывающиеся по направлению выхода из здания (2-ой этаж)	ППР в РФ п.34	01.08.2013	
9	На путях эвакуации устранить устройство, препятствующее свободной эвакуации людей - трубу отопления. (2-ой этаж)	ППР в РФ п.36 п.п.а	01.08.2013	
10	Применены дымовые извещатели пламени, там где следует применять пожарные извещатели пламени так как в зоне контроля в случае возникновения пожара появление открытого пламени или перегретых поверхностей, а так же при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателем дымового типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.	ППР в РФ п. 61 СП 5.13130.2009 п. 13.1.2	01.08.2013	
11	Соблюсти проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов (эвакуационная лестница) Уклон лестницы на путях эвакуации должен быть не более 1:1, ширина поступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см.	ППР в РФ п. 33 СНиП 21-01-97* п. 6.29, 6.30	01.08.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартал 2013 г.
(квартал, месяц).

Государственный инспектор Чулымского района по пожарному надзору Калитвянская Юлия Николаевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.М.*

«05» июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор – Костырко Людмила Витальевна
(должность, фамилия, инициалы)

«05» июня 2013 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99